

Корпорация ~~XXX~~ МОНТАЖНИЦ СТРОИ СССР  
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АООТ ~~ВСЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ~~ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ  
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ, САНИТАРНО-ТЕХН  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ Р  
ВНИИГС

193148, Ленинград, Пинегина, 4

Телефоны: 26  
Телетайп: 32

423/17 от 8.07.94

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проверке качества мастики "Тутгум" (  
производства фирмы "Данбар".

Водопоглощение через сутки, %  
Водонепроницаемость - выдерживает 10 мм.вод. ст.  
в течение 24 ч  
Гибкость по ШГ, мм - I  
Адгезия к стали, кгс/см<sup>2</sup> - 4,0  
Адгезия к бетону, кгс/см<sup>2</sup> - 4,0  
Склеивающая способность по  
отношению к рубероиду - - 100%

Мастика обладает высокими гидроизоляционными свойствами  
и может применяться в различных областях защиты бетона,  
металла и других поверхностей.

Ст.н.с.,к.т.н.

*Кейдо*

Л.Л.Кейдо

מגזר בנייה  
מאגזין טכניקה  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת  
בנייה מיוחדת